

Codekaart putten Versie 1.7 17-07-2024 (visuele inspectie volgens NEN-EN 13508-2+A1+CNL1, ook de Leidraad is hierin meegenomen.) Bij opleveringsinspectie moeten ook alle minimale dingen worden genoteerd, bij reguliere inspectie zijn de startwaarden in de PVE kolom van toepassing.											PVE		
Hoofd Code	Toestandsaspect omschrijving	Karakterisering 1 omschrijving		Karakterisering 2 omschrijving	Kwantificering 1 + 2	Tolerantie	Afstand tov refp.	Klok stand	Foto verplicht	Behoort bij specifieke code+kar.+kwan. Informatie t.b.v. herkennen en coderen - Kar.3 gegev.	startwaarden Model PVE Rioned		
DAA	Deformatie (standaard alleen flexibele putten maar opdrachtgever kan specificeren of code voor flexibele of voor alle materialen geldig is.)	A	algemeen		de maximale verandering in % in de afmeting die vermindert	10%	ja	ja	ja	Betreft vervorming van oorspronkelijke vorm behalve als de waarneming gecodeerd dient te worden met DAC.	Opl; altijd		
		B	plaatselijk						één representatieve		Regulier; ≥5%		
DAB	Scheur	A	oppervlakte scheur	A	breedte scheur in mm	2mm	ja	ja	nee	DAB A geen meetwaarde nodig. DAB B is maximaal 1 mm anders is het een DAB C. DAB C de gemeten waarde per locatie daar waar de meetwaarde het grootst is Bij DAB A t/m C zit alles nog op hun plaats Bij lingen alleen DAK gebruiken DAB x D is schuin over de wand			
		B	zichtbare scheurlijnen, brokken nog op hun plaats	B					altijd bij DAB B en DAB C				
		C	zichtbare open scheuren, brokken nog op hun plaats	C									
				D									
				E	stervormig								
DAC	Breuk / instorting	A	breuk, delen zichtbaar verplaatst		waar mogelijk lengte in mm.	50mm	ja	ja	ja	Als lengte 1 meter of meer is dan vastleggen als lopende schade. Als Kar. 1 niet gecodeerd kan worden dan valt de waarneming onder DAA. Bij metselwerk alleen DAD gebruiken, bij lingen alleen DAK gebruiken.			
		B	ontbrekend, delen van de wand ontbreken										
		C	instorting, verlies van stabiliteit										
DAD	Defecte bakstenen, defect metselwerk	A	verplaatst, delen zichtbaar verplaatst	A	volgende laag is zichtbaar		ja	ja	ja	Als er grond of een holte zichtbaar is dan is ook DAO en DAP verplicht. Kar. 2 alleen bij DAD A en DAD B gebruiken. DAD A en DAD B geldig voor enkele stenen, vorm nog intact. DAD C geldt voor gehele verband, vorm niet meer intact. Kwantificering alleen bij DAD C			
		B	ontbrekend, delen van de wand ontbreken	B									
		C	instorting, verlies van stabiliteit		lengte van instorting in mm	50mm							
DAE	Ontbrekende metselspecie				diepte vanaf oppervlak van het metselwerk t.o.v. de specie in mm	5mm	ja	ja	ja één representatieve	Bij terugliggende voegen deze code niet gebruiken			
DAF	Oppervlakteschade	A	toegenomen wandruwheid	A	mechanische schade				ja	ja	ja	DAF A alleen ontstaan bij fabricage. DAF B A betreft kleine schades ontstaan bij aanleg. is het groter dan DAF I A DAF C te gebruiken bij ongewapend beton. DAF D te gebruiken bij ongewapend beton. DAF E te gebruiken bij ongewapend beton. DAF F te gebruiken bij gewapend beton. DAF G te gebruiken bij gewapend beton. DAF H te gebruiken bij gewapend beton. DAF I A alleen gebruiken bij grote schades ontstaan bij aanleg. b.v. gebetelde inlaat DAF I B/C/D/E/Z betreft grote schades ontstaan tgv aantasting anders DAC gebruiken. DAF J alleen bij ander materiaal dan beton. DAF K betreft fabricage warmte schades in flexibele putten. Kar. 2 C boven de aftekening van de waterlijn/vuillijn / ontstaan tgv gas. Kar. 2 D onder de aftekening van de waterlijn/vuillijn / ontstaan tgv vloeistof.	
		B	afbrokkelen	B									
		C	zichtbare toeslagstoffen (b.v. kiezel)	C									
		D	uitstekende toeslagstoffen (b.v. kiezel)	D									
		E	ontbrekende toeslagstoffen (b.v. kiezel)	E									
		F	zichtbare wapening	Z									
		G	uitstekende wapening										
		H	aangetaste wapening										
		I	ontbrekende wand										
		J	aantasting producten op het oppervlak										
		K	blaasvorming inwendig										
Z	andere schade												
DAG	Instekende inlaat ook registreren DCA en DCG				instekende lengte in mm	10mm	ja	ja	ja ≥ 50 mm	Positie van het hart van de inlaat behoort te worden vastgelegd.bij DCA	Opl; altijd Regulier; ≥10mm		
DAH	Defecte aansluiting ook registreren DCA en DCG	A	positie onjuist				ja	ja	ja	DAH A toepassen als aansluiting niet loodrecht op de putwand is aangesloten. DAH B indien aansluiting rondom niet aansluit op buiswand en alleen als deze opening niet gedicht is. DAH C indien aansluiting gedeeltelijk niet aansluit op buiswand en alleen als deze opening niet gedicht is. DAH E mate van verstopping aangeven in Kar. 3 A:≤10%doorsnede, B:10%<doorsnede≤25%, C:25%<doorsnede≤50%, D:>50%			
		B	opening tussen einde aansluitende buis en de wand van de put rondom de gehele omtrek										
		C	opening tussen einde aansluitende buis en de wand van de put rondom gedeelte omtrek										
		D	aansluitende buis beschadigd										
		E	aansluitende buis geblokkeerd										
		Z	anders										
DAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A	afdichtingsring	A	zichtbaar verplaatst, niet indringend in put		ja	ja	ja	Klokstand is gedeelte waar ring niet correct is. Een afdichtingsring die door de gebruikte constructie zichtbaar is valt hier niet onder. bij DAI Z aangeven in Kar. 3 A = dichtingsmassa, B = cementmortel, C = voegenkit	Opl; altijd Regulier; ≥5%		
		B	binnendringend, niet gebroken										
		C	gebroken										
Z	andere afdichting		vermindering van oppervlak dwarsdoorsnede in %	10%									
DAJ	Verplaatste verbinding	A	verticaal		lengte in mm	10mm	nee		ja	in lengte richting genomen	DAJ A alleen bij verplaatsing > 10mm. mm noteren waar verplaatsing het kleinst is. DAJ B putsegment is verdraait loodrecht op de as-richting t.o.v. volgende putsegment. Klokstand is daar waar verdraaiing of verplaatsing heen gaat t.o.v. 12 uurs punt.	Opl; ≥10mm Regulier; ≥20mm	
		B	horizontaal										
		C	onder een hoek										Onderlinge verplaatsing in mm
DAK	Lining DAK ook gebruiken voor aangebrachte beplating. niet gebruiken als een coating direct op de putwand is aangebracht, wel gebruiken bij een deellining DCB B of DCB E, DCB ook noteren	A	losgeraakte lining	A	verticaal	vermin. dwarsdoorsnede in %	10%	ja	ja	ja	DAK B hoeft geen kwantificering. DAK C hoeft geen kwantificering. DAK G hoeft geen kwantificering. DAK H hoeft geen kwantificering. DAK I hoeft geen kwantificering. DAK J hoeft geen kwantificering. DAK K hoeft geen kwantificering. DAK L hoeft geen kwantificering. DAK M hoeft geen kwantificering. DAK N hoeft geen kwantificering.		
		B	verkleuring van de lining	B	horizontaal								
		C	defect uiteinde van de lining	C	complex								
		D	geplooid lining	D	spiraalvormig	vermin. dwarsdoorsnede in %	10%						
		E	afgebladderd of lining met inwendige blaren			vermin. dwarsdoorsnede in %	10%						
		F	uitwendige blaren			hoogte in mm	5mm						
		G	losraken inwendige film of bekleding										
		H	losraken bedekking van de naad										
		I	scheur of spleet (incl. lasfout)			breedte in mm	2mm						
		J	gat in lining			lengte in mm	5mm						
		K	verbinding in lining defect										
		L	lining materiaal lijkt zacht										
		M	ontbrekende hars in laminaat										
		N	uiteinde lining niet afgedicht										
		Z	anders			vermin. dwarsdoorsnede in %	10%						
DAL	Defecte reparatie ook registreren DCB, waar de reparatie een plaatselijke lining is behoort code DAK te worden gebruikt	A	een deel van de wand ontbreekt		lengte in mm	5mm	ja	ja	ja	DAL A toepassen bij misboring van inlaat. DAL B geldt voor elk gerepareerde gat of beschadiging .			
		B	defecte dichting van gerepareerd gat		lengte in mm	5mm							
		C	losraken van reparatiemateriaal		vermin. dwarsdoorsnede in %	5%							
		D	ontbreken reparatiemateriaal		lengte in mm	5mm							
		E	reparatiemateriaal is obstakel		vermin. dwarsdoorsnede in %	5%							
		F	gat in reparatiemateriaal		lengte in mm	5mm							
		G	scheur in reparatiemateriaal		breedte in mm	2mm							
		Z	anders		vermin. dwarsdoorsnede in %	5%							
DAM	Lasfouten	A	verticaal				ja	ja	ja	Klokstand DAM A positie vastleggen. DAM B begin- en eindafstand vastleggen. DAM C begin- en eindafstand vastleggen.			
		B	horizontaal										
		C	hellend										
DAN	Porieuze wand						ja	ja	ja	DAN is een grindnest (verzameling van grind op een kleine plek). Niet gebruiken voor DAF en bij putten die poreus behoren te zijn.			
DAO	Grond zichtbaar dóór defect						ja	ja	ja	Defect ook melden met bijbehorende hoofdcodes.			
DAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect						ja	ja	ja	Defect ook melden met bijbehorende hoofdcodes.			
DAQ	Defect klimijzer of ladder	A	los klimijzer		aantal defecte klimijzers of voetsteunen		nee	nee	ja	Als er meerdere defecten zijn moet de codering worden herhaald. Vermeld verduidelijking in extra tekstveld.			
		B	ontbrekend klimijzer										
		C	aangetast klimijzer										
		D	verbogen klimijzer										
		E	kunststof bekleding gebroken, kapot of defect										
		F	leuning van ladder aangetast										
		G	steunpunt ladder zit los										
		H	steunpunt ladder ontbreekt										
		I	steunpunt ladder aangetast										
		J	ladderopstap aangetast										
		K	defecte voetsteun / teengat										
		Z	anders										
DAR	Defect deksel of putrand	A	gebroken deksel				nee	nee	ja	Als er meerdere defecten zijn moet de codering worden herhaald. Blinde put niet coderen met DAR G maar met DAR Z Vermeld verduidelijking in extra tekstveld.			
		B	rammelend deksel										
		C	ontbrekend deksel										
		D	gebroken putrand										
		E	losliggende putrand										
		F	ontbrekende putrand										
		G	deksel onder maaiveldniveau										
		H	deksel boven maaiveldniveau										
Z	anders												
DBA	Wortels	A	hoofdwortel				ja	ja	ja één representatieve	Kar. 3; B = via scheuren / barsten / breuken, C = via aansluiting (inlaat), D = via metselwerkvoegen, E = via put, F = via putwand, G = via reparatie			
		B	onafhankelijke kleine wortels										
		C	wortelscherm										
DBB	Aangehechte afzettingen	A	korstvorming		dikte afzetting in mm	10mm	ja	ja	Niet verplicht	Klokstand is daar waar de afzetting is aangetroffen. Oer (kleur roestbruin in ijzerhoudend grond en kalkwit in kalkhoudend grond), door DBF, is geen DBB maar DBD.	Opl; altijd		
		B	vet								Regulier; ≥10mm		
		C	vervuiling (organisme)										
		Z	anders										
DBC	Bezonden afzettingen	A	fijn		dikte materiaal in mm	10mm	ja	nee	ja	positie is daar waar de afzetting is aangetroffen. Oer (kleur roestbruin in ijzerhoudend grond en kalkwit in kalkhoudend grond), door DBF, is geen DBB maar DBD.	Opl; altijd		
		B	grof								Regulier; ≥10mm		
		C	hard of vast materiaal (bijv. beton)										
		Z	anders										
DBD	Binnendringen van grond						ja	ja	ja één representatieve	Oer (kleur roestbruin in ijzerhoudend grond en kalkwit in kalkhoudend grond). Kar. 3; B = via scheuren / Barsten / breuken, C = via aansluiting (inlaat), D = via metselwerkvoegen, F = via putwand, G = via reparatie			

Codekaart putten Versie 1.7 17-07-2024 (visuele inspectie volgens NEN-EN 13508-2+A1+CNL1, ook de Leidraad is hierin meegenomen.)													PVE
Bij opleveringsinspectie moeten ook alle minimale dingen worden genoteerd, bij reguliere inspectie zijn de startwaarden in de PVE kolom van toepassing.													
Hoofd Code	Toestandsaspect omschrijving	Karacterisering 1 omschrijving		Karacterisering 2 omschrijving		Kwantificering 1 + 2	Tolerantie	Afstand tov repf.	Klok stand	Foto verplicht	Behoort bij specifieke code+kar.+kwan. Informatie t.b.v. herkennen en coderen - Kar.3 gegeven.	startwaarden Model PVE Rioned	
DBE	Andere obstakels alleen gebruiken als DBA t/m DBD niet toepasbaar zijn	A	steen of stuk metselwerk			max. afmeting in mm	10mm	ja	ja	ja één representatieve	DBE B alleen als het stukken zijn van de geïnspecteerde put en dan ook DAC of DAF gebruiken, zijn het andere stukken dan is het DBE C.	Opi; altijd	
		B	stukken van de rioolput								De plaats van het obstakel aangeven door beschrijving van de plaatscode, zie EN13508-2 par. 11.1.7.		
		C	een ander voorwerp										
		D	steekt door de wand heen										
		E	geklemd in de verbinding										
		F	binnenkomend via een aansluitende buis/buissamenkomst										
		G	externe buizen of kabels dwars door de constructie										
		H	aangelegd in de constructie (bijv. overstortmuur of deel ervan)										
Z	anders												
DBF	Infiltratie	A	doorzweeten	A	door de wand van de rioolput of inspectieput			ja	ja	ja één representatieve	Kar. 3: B = via scheuren / Barsten / breuken, C = via aansluiting (inlaat), D = via metselwerkvoegen, E = via put, F = via putwand, G = via reparatie	Opi; altijd	
		B	druppelend (onderbroken stroom)	B	tussen aansluitende buis en de wand van de put bij de bodem							Regulier; ≥B	
		C	instromend (continue stroom)	C	tussen aansluitende buis en de wand van de put boven het banket								
		D	binnengutsend										
DBG	Exfiltratie							ja	nee	ja			
DBH	Ongedierte Ongedierte zijn ongewenste dieren die de mens op een of andere manier last bezorgen	A	rat	A	rioolput of inspectieput	aantal waargenomen dieren op een enkele plaats		nee	nee	ja	Aantal op een plaats, Muggen, regenwormen, pissebedden enz. zijn geen ongedierte, het gaat hier om schadelijke dieren.		
		B	kakkeriak	B	in een aansluiting								
		Z	anders	C	in een open verbinding								Z
DCA	Soort aansluiting betreft de methode van aansluiten, ook DCG gebruiken	A	aansluiting in banket	A	stroomprofiel in banket	Kwantificering alleen als er een knooppunt aan het einde zit. de referentie van de leidinglengte van de aansluitende buis (kw. 1) de referentie van het volgende knooppunt (kw. 2)		ja	ja	ja één representatieve	Karacterisering 2 alleen bij DCA A Indien nodig ook DAF, DAG en DAH toepassen. Positie van het hart van de inlaat behoort te worden vastgelegd		
		B	vrije val in stroomprofiel	B	aansluiting loost door banket heen								
		C	valput	C	stroomprofiel onder een helling								
		D	inwendige valbuis	D	buis onder een banket								
		E	aansluiting onder een helling	Z	anders								
		F	ventilatiebuis										
		Z	anders										
		Z	anders										
DCB	Plaatselijke reparatie	A	deel van de wand is vervangen					ja	ja	ja één representatieve			
		B	deellining van rioolput of inspectieput										
		C	injectie van dichtingsmateriaal										
		D	gat gerepareerd										
		E	deellining bij een aansluiting (bijv. Hoedje)										
		F	andere reparatie van aansluiting										
		Z	anders										
		Z	anders										
DCG	Aansluitende leiding	A	rond	A	aansluiting loost in de put	hoogte in mm (kw.1) breedte in mm (kw.2) als anders is dan de hoogte		ja	ja	ja één representatieve			
		B	rechthoekig	B	aansluiting voert af vanuit de put								
		C	eivormig	C	aansluiting is afgesloten								
		D	u-vorm										
		E	boogvorm										
		F	ovaal										
		X	afwijkende vorm vast te stellen door bevoegde instantie										
		Z	anders										
		Z	anders										
		Z	anders										
DCH	Banket	A	banket defect					ja	nee	nee	DCH C hoeft in principe niet gebruikt te worden		
		B	banket niet defect										
		C	geen banket										
DCI	Stroomprofiel	A	stroomprofiel defect	A	stroomprofiel wordt smaller (in de richting van de afvoer)	breedte van het stroomprofiel in mm (kw. 1) hoogte van het stroomprofiel in mm (kw. 2)	5mm	nee	nee	ja één representatieve	Deze code alleen gebruiken op nadrukkelijk verzoek van de opdrachtgever		
		B	stroomprofiel niet defect	B	stroomprofiel wordt breder (in de richting van de afvoer)								
		C	geen stroomprofiel	C	stroomprofiel heeft een hoog punt								
		D	stroomprofiel heeft een laag punt										
DCJ	Veiligheidskettingen/stangen	A	veiligheidsketting aanwezig zonder defecten					nee	nee	nee	Veiligheidskettingen / stangen worden in Nederland niet toegepast. Daarom hoeft deze code niet gebruikt te worden.		
		B	veiligheidsketting ontbreekt (met aanwijzing dat er een aanwezig was)										
		C	veiligheidsketting defect										
		D	veiligheidsketting in positie, maar bedekt met vuil										
		E	veiligheidsstang aanwezig zonder defecten										
		F	veiligheidsstang ontbreekt (met aanwijzing dat er een aanwezig was)										
		G	veiligheidsstang defect										
		H	veiligheidsstang in positie maar bedekt met vuil										
DCK	Controlerende voorziening vloeistofstroom	A	stuw	A	continuering van de vloeistofstroom			nee	ja	nee	Klokstand normale richting van de vloeistofstroom over de meet- en regelvoorziening.		
		B	sifon	B	overstorthoeveelheid								
		C	plaat met doorstroombeperring										
		D	wervelventiel										
		E	afsluiter										
		F	afsluiter, aangestuurd door een drijflichaam										
		G	debietmeter										
		h	kleppen										
		I	schermen										
		Z	anders										
		Z	anders										
DCL	Andere afvalwaterleiding door put (te gebruiken bij een kruisingsput)	A	geen toegang tot de buis	A	defect			nee	nee	nee	De aansluitingen aan ieder eind van de leiding met de andere rioolput of de inspectieput moeten worden gecodeerd door DCA en DCG te gebruiken.		
		B	wel toegang tot de buis - deksel op zijn plaats	B	niet defect								
		C	wel toegang tot de buis - deksel ontbreekt										
DCM	Zandvang onder deksel	A	zandvanger aanwezig zonder defecten					nee	nee	nee	Komt weinig voor maar indien aanwezig moet deze wel genoemd worden.		
		B	zandvanger ontbreekt (met aanwijzing dat er een aanwezig was)										
		C	zandvanger defect										
DCN	Slibvanger in stroomprofiel	A	slibvanger niet defect					nee	nee	nee	Komt weinig voor maar indien aanwezig moet deze wel genoemd worden.		
		B	slibvanger defect										
DCO	Dwarsdoorsnede	A	rond			lengte doorsnede in mm (kw.1) breedte doorsnede in mm (kw.2) niet vereist indien beide afmetingen dezelfde zijn	10mm	nee	nee	nee			
		B	rechthoekig										
		X	plaatselijke doorsnede - specificaties door bevoegde instantie										
		Z	anders										
DDA	Algemene foto							nee	ja	ja	Klokstand als dit afwijkt van de lengterichting.		
ddb	Algemene opmerking							nee	nee	nee			
DDC	Inspectie beëindigd voordat deze gereed is	A	onmogelijk om deksel te lichten	A	doel van de inspectie is bereikt voordat deze gereed is			nee	nee	nee			
		B	belemmering	B	inspectie beëindigd in opdracht van de bevoegde instantie								
		C	hoogwaterpeil	Z	anders								
		D	storing apparatuur										
		Z	anders										
DDD	Waterpeil					50mm		ja	nee	ja	Peil aangeven vanaf referentiepunt (deksel).		
DDE	Instroom vanuit aansluitende buis ook registreren DCA en DCG	A	helder afvalwater	A	verkeerd aangesloten omdat afvalwater wordt waargenomen dat loost in een regenwaterafvoerleiding of -riool	hoogte buisvulling in %		ja	ja	nee	DDE niet gebruiken bij normale DCA en DCG aansluitingen. Alleen als het hier een directe verbinding is met een andere buis zonder een knooppunt en bij foutieve aansluitingen.		
		B	toepassen van de code is beëindigd	B	verkeerd aangesloten omdat afgestroomd regenwater wordt waargenomen dat loost in een afvalwaterleiding of riool								
		C	troebel	C	niet waargenomen dat het verkeerd is aangesloten								
		D	verkleurd (alleen als dit afwijkt van normaal)										
		E	troebel en verkleurd										
DDF	Atmosfeer in leiding	A	zuurstoftekort			% of ppm gas in de atmosfeer			nee	nee	Alleen gebruiken als dit gemeten of beschikbaar is.		
		B	zwavelwaterstof										
		C	methaan										
		Z	anders										
DDG	Verlies van beeld	A	camera onder water						nee	nee	Gebruiken als het zicht in de put wordt belemmerd.		
		B	slib										
		C	stoom										
		Z	anders										
Kleuren overzicht hoofdcoderingen						Kwantificeringen 1 en 2							
Hoofdcoderingen in rood zijn toestandsaspecten betreffende het materiaal van de put.						In de kolom "Tolerantie" staan deze per kwantificering opgegeven daar waar ze van toepassing zijn.							
Hoofdcoderingen in paars zijn toestandsaspecten betreffende het functioneren van de put.						Een toestandsaspect hoeft pas opnieuw geregistreerd te worden als de tolerantie wordt overschreden.							
Hoofdcoderingen in blauw zijn toestandsaspecten betreffende inventarisatie informatie van de put.						Bij minimale aanwezigheid is het 1 %, 1 mm of 1 ° (graden).							
Hoofdcoderingen in groen zijn overige coderingen die niet bij de bovenste 3 horen.						Bij meerdere toestandsaspecten op dezelfde locatie is 1 overzichtsfoto voldoende tenzij anders omschreven in de Leidraad.							
Dit overzicht is gebaseerd op de inspectiemethode: "Inspecteren van putten vanuit de put". Als de put wordt geïnspecteerd vanaf het maaiveld of putbodem raadpleeg dan de Leidraad.													
Er is ook een overzicht voor het inspecteren van leidingen, gebruik die als er specifieke leidinginspectie uitgevoerd moet worden. Informeer altijd naar de laatste versie van de EN13508-2, de bijbehorende Leidraad en deze Codekaart putten.													